



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное управления МЧС России по Ставропольскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

**355 000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164, тел. (8652)245226, факс (8652)324321 fire77@bk.ru**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому и  
Кировскому городским округам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 4, 357820, тел/факс (87951) 2-30-25, georgievsk77@bk.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ОНД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 51/1/39**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 27 «Василёк» поселка Терского»**

**Ставропольский край, Георгиевский городской округ, пос. Терский, 70**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения главного государственного инспектора Георгиевского и Кировского ГОС по пожарному надзору Гапошина А.А. № 51 от 25.05.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 04.06.2021 г. с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР (по Георгиевскому и Кировскому ГО) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК капитаном вн. службы Любимовой Ю.С.

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 27 «Василёк» поселка Терского»**

**Ставропольский край, Георгиевский городской округ, пос. Терский, 70**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. заведующего Шамехиной Светланой Владимировной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Направление движения к источнику противопожарного водоснабжения обозначить указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными циф-	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48	24.01.2022	

	рами расстояния до его месторасположения			
2.	Ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты, надежно закрепить к полу	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 31	24.01.2022	
3.	Руководителю организации обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.30	24.01.2022	
4.	Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, пронумеровать, нанести на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки)	Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 407	24.01.2022	
5.	В подвальных помещениях установить датчики АУПС	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п.13.3 п/п 13.3.2	24.01.2022	
6.	В помещении костюмерной установить второй датчик АУПС	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п.13.3 п/п 13.3.2	24.01.2022	
7.	Установить эвакуационное освещение	СП 31-110-2003 свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий п. 4.2, 4.3	24.01.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжа-

вать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР (по Георгиевскому и Кировскому городским округам) Любимова Ю.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«04» 06 2021 г.



Предписание для исполнения получено

И.о. заведующего Шамехина С. В.

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

«04» 06 2021 г.